

ФОРМА

Зарегистрирована
ОГПН по Катангскому району
(Наименование территориального отдела
(отделения, инспекции) структурного
подразделения территориального органа МЧС
России - органа, специально уполномоченного
решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по субъекту Российской Федерации,
в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления государственного
пожарного надзора)

"12" марта 2010 г.

Регистрационный N 25 216 804 1 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального образовательного учреждения начальной школы - детского сада с.Хамакар (МОУ начальная школа - детский сад с.Хамакар

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
1023802553026

Идентификационный номер налогоплательщика
3829001347

Место нахождения объекта защиты Иркутская обл, Катангский район,
с.Хамакар

(Указывается адрес фактического места
нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и
объекта защиты 666620 с.Хамакар, Иркутской обл, Катангского района,
электронного адреса, факса
нет

N п/п	Наименование раздела
1	2
I.	Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты (заполняется, если проводился расчет риска.
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

руб

(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки
возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся
реквизиты документов страхования <*>)

III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

На основании ППБ 01-03 от 18.06.2003 №313 в ОУ разработаны инструкции прохождения противопожарного инструктажа, работники допускаются к работе после его прохождения не реже двух раз в год; приказом руководителя ОУ введен противопожарный режим (определены лица, ответственные за пожарную безопасность учреждения, за учет и хранение первичных средств пожаротушения); разработан и вывешен план эвакуации людей в случае пожара; территория ОУ своевременно очищается от отходов, опавших листьев, сухой травы и т.д.; разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м, загромождение эвакуационных выходов, установка нераспашных решеток, сушка белья в чердачных помещениях, разжигание печей бензином, керосином и другими легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, оставление топящихся печей без надзора не разрешается; двери чердачных помещений заперты на замок, отведено место для хранения ключа определено; регулярно проводятся тренировочные эвакуации на случай пожара; ведется контроль за действием электроустановок; здание ОУ обеспечено первичными средствами пожаротушения, огнетушители перезаряжены; топить печи в летний период запрещено; в зданиях организовано круглосуточное дежурство сторожевой охраной; оформлен уголок противопожарной безопасности;

Необходимо решить вопросы об установке АПС (или дымовых оповещателей), производстве замера сопротивления изоляции электропроводки; на случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал электрическими фонарями; установить знаки пожарной безопасности; своевременно осуществлять ремонт печей; вести контроль за комплектацией пожарного щита.

Настоящую декларацию разработал
____ директор МОУ начальной школы
-детского сада с.Хамакар____ Громова Н.Г.
(Должность, фамилия, инициалы)

"9" марта 2010 г.



М.П.

<*> К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.
<*> К декларации прилагается копия страхового полиса.